

Białystok, dnia 27 października 2022 r.

OUM10.WO.RAG.262.29.2022

**Oferenci postępowania nr 61/WO/2022
na wymianę oświetlenia na energooszczędne
w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku
oraz Wydziale Zamiejscowym w Elku**

DOTYCZY: wyjaśnienia do treści **ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu nr 61/WO/2022** z dnia 22 października 2022 r. na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku oraz Wydziale Zamiejscowym w Elku.

Pytanie nr 3:

W związku z trudnością doboru opraw wskazanych przez Zamawiającego, zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zamianę oprawy uwzględnioną w punkcie 6 "Opisu przedmiotu zamówienia" z długości 86 cm na 60 cm zachowując moc oprawy?

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zamawiający dopuszcza wymiary opraw lamp hermetycznych LED 60 cm przy zachowaniu mocy 32 W uwzględnione w punkcie 6 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Wydziału Zamiejscowego w Elku”.

Pytanie nr 4:

Pytania dotyczące paragrafu 5 Gwarancja i rękojmia

W ust.1 Gwarancja na materiały jest gwarancją producenta, w tym przypadku materiałami będą nowe lampy i okres gwarancyjny liczy się od daty zakupu i najczęściej wynosi 24 miesiące i przez taki sam okres udziela się gwarancji na wykonane prace.

Odpowiedź do pytania nr 4:

W opisie przedmiotu zamówienia przedstawionym w ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY, Zleceniodawca wymaga gwarancji 60 miesięcy na oświetlenie oraz 24 miesięczną

gwarancję na wykonane prace. Zamawiający nie zmienia okresów gwarancyjnych w tym zakresie.

Pytanie nr 5:

Pytania dotyczące paragrafu 5 Gwarancja i rękojmia:

W ust. 4 chciałbym prosić o zmianę zapisu z terminu "72 godzin" na "3 dni robocze".

Odpowiedź do pytania nr 5:

Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów § 5 ust. 4 Projektu Umowy do przedmiotu zamówienia tj. stosując 3 dni robocze zamiast 72 godzin

Pytanie nr 6:

Pytania dotyczące paragrafu 5 Gwarancja i rękojmia:

w ust. 7 mówiącym o wymianie wadliwego sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo. W przypadku wymiany materiału objętego gwarancją, np 24 miesiące od dnia zakupu, termin pozostaje niezmienny, tak jak określają warunki gwarancji producenta, czyli po wymianie gwarancyjnej po 1 roku użytkowania, pozostaje nam jeszcze 1 rok gwarancji.

Odpowiedź do pytania nr 6:

Zamawiający nie widzi podstaw zmiany zapisu § 5 ust. 7. Projektu Umowy do przedmiotu zamówienia.

.....
(data i podpis)